



Edité le : 28/01/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 2

SIAEP DE LA FAYE

6 RUE DE L'EGLISE  
63930 AUGEROLLES

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

|                                |                                                                                                  |                        |                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Identification dossier :       | LSE25-9253                                                                                       | Analyse demandée par : | ARS DT du PUY-DE-DOME |
| Identification échantillon :   | LSE2501-8662-1                                                                                   | N° Prélèvement :       | 00214765              |
| N° Analyse :                   | 00215285                                                                                         |                        |                       |
| Nature:                        | Eau de distribution                                                                              |                        |                       |
| Point de Surveillance :        | BARBALICHE (UDI)                                                                                 | Code PSV :             | 0000005490            |
| Localisation exacte :          | MME BOUC ANDRÉE, ROBINET MITIGEUR CUISINE                                                        |                        |                       |
| Dept et commune :              | 63 ST AMANT ROCHE SAVINE                                                                         |                        |                       |
| Coordonnées GPS du point (x,y) | X : 45,5598287900                                                                                | Y :                    | 3,6048277400          |
| UGE :                          | 0326 - SIAEP DE LA FAYE                                                                          |                        |                       |
| Type d'eau :                   | S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION                                                             |                        |                       |
| Type de visite :               | D1                                                                                               | Type Analyse :         | D1+                   |
| Nom de l'exploitant :          | SIAEP DE LA FAYE                                                                                 | Motif du prélèvement : | CS                    |
|                                | 6 RUE DE L'EGLISE                                                                                |                        |                       |
|                                | 63930 AUGEROLLES                                                                                 |                        |                       |
| Nom de l'installation :        | BARBALICHE                                                                                       | Type :                 | UDI                   |
| Prélèvement :                  | Prélevé le 24/01/2025 à 12h46                                                                    | Code :                 | 004003                |
|                                | Réception au laboratoire le 24/01/2025 à 20h03                                                   |                        |                       |
|                                | Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LABOURE Cyril                                 |                        |                       |
|                                | Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine |                        |                       |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 24/01/2025 à 20h19

| Paramètres analytiques        | Résultats | Unités | Méthodes | Normes              | LQ                            | Limites de qualité | Références de qualité | COFRAC |
|-------------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------|
| <b>Mesures sur le terrain</b> |           |        |          |                     |                               |                    |                       |        |
| Couleur de l'eau              | 63D1+*    | 0      | -        | Analyse qualitative |                               |                    |                       |        |
| Température de l'eau          | 63D1+*    | 6.3    | °C       | Méthode à la sonde  | Méthode interne<br>M_EZ008 v3 | 0                  | 25                    | #      |
| pH sur le terrain             | 63D1+*    | 8.3    | -        | Electrochimie       | NF EN ISO 10523               | 1.0                | 6.5                   | 9 #    |

.../...

Edité le : 28/01/2025

Identification échantillon : LSE2501-8662-1

Destinataire : SIAEP DE LA FAYE

| Paramètres analytiques                   |        | Résultats | Unités     | Méthodes                       | Normes                        | LQ   | Limites de qualité | Références de qualité |      |   |
|------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|-------------------------------|------|--------------------|-----------------------|------|---|
| Conductivité brute à 25°C sur le terrain | 63D1+* | 179       | µS/cm      | Méthode à la sonde             | NF EN 27888                   | 10   |                    | 200                   | 1100 | # |
| Chlore libre sur le terrain              | 63D1+* | <0.03     | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD    | NF EN ISO 7393-2              | 0.03 |                    |                       |      | # |
| Chlore total sur le terrain              | 63D1+* | <0.03     | mg/l Cl2   | Spectrophotométrie à la DPD    | NF EN ISO 7393-2              | 0.03 |                    |                       |      | # |
| <b>Analyses microbiologiques</b>         |        |           |            |                                |                               |      |                    |                       |      |   |
| Microorganismes aérobies à 36°C          | 63D1+* | 1         | UFC/ml     | Incorporation                  | NF EN ISO 6222                | 1    |                    |                       |      | # |
| Microorganismes aérobies à 22°C          | 63D1+* | 3         | UFC/ml     | Incorporation                  | NF EN ISO 6222                | 1    |                    |                       |      | # |
| Bactéries coliformes                     | 63D1+* | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                     | NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000 | 1    |                    |                       | 0    | # |
| Escherichia coli                         | 63D1+* | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                     | NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000 | 1    | 0                  |                       |      | # |
| Entérocoques (Streptocoques fécaux)      | 63D1+* | < 1       | UFC/100 ml | Filtration                     | NF EN ISO 7899-2              | 1    | 0                  |                       |      | # |
| <b>Caractéristiques organoleptiques</b>  |        |           |            |                                |                               |      |                    |                       |      |   |
| Aspect de l'eau                          | 63D1+* | 0         | -          | Analyse qualitative            |                               |      |                    |                       |      |   |
| Odeur                                    | 63D1+* | Néant     | -          | Méthode qualitative            |                               |      |                    |                       |      |   |
| Saveur                                   | 63D1+* | Néant     | -          | Méthode qualitative            |                               |      |                    |                       |      |   |
| Couleur apparente (eau brute)            | 63D1+* | < 5       | mg/l Pt    | Compareurs                     | NF EN ISO 7887                | 5    |                    |                       | 15   | # |
| Couleur vraie (eau filtrée)              | 63D1+* | < 5       | mg/l Pt    | Compareurs                     | NF EN ISO 7887                | 5    |                    |                       |      | # |
| Turbidité                                | 63D1+* | 0.10      | NFU        | Néphélométrie                  | NF EN ISO 7027-1              | 0.10 |                    |                       | 2    | # |
| <b>Analyses physicochimiques</b>         |        |           |            |                                |                               |      |                    |                       |      |   |
| <b>Cations</b>                           |        |           |            |                                |                               |      |                    |                       |      |   |
| Ammonium                                 | 63D1+* | < 0.05    | mg/l NH4+  | Spectrophotométrie automatisée | Méthode interne M_J077        | 0.05 |                    |                       | 0.10 | # |

63D1+\* ANALYSE (D1+=D1) EAU DE DISTRIBUTION CHLOREE (ARS63-2021)

Eau satisfaisant aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 les paramètres analysés.

Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 1321-5, arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres suivants :

- Conductivité brute à 25°C sur le terrain

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Virginie BORNUE  
Responsable de laboratoire

